

G水神 パソコン用メール通報設定



設定

メール通報設定 ※設定はAレベルユーザー限定で行えます。
 指定した警報内容に対し、一定時間メール通報を停止することができます。
 最小5分から最大翌年の12月31日までメール通報停止が行えます。



メール通報設定画面

No	状態	警報名称	通報停止時刻	通報再開時刻	停止担当者	設定
1	●	No.1ポンプ故障	-	-	-	通報
2	●	No.2ポンプ故障	-	-	-	通報
3	●	異常高水位	-	-	-	通報
4	●	レベル異常	-	-	-	通報
5	●	No.1ポンプ異常動作	-	-	-	通報
6	●	No.2ポンプ異常動作	-	-	-	通報
7	●	ドア不正開放	-	-	-	通報
8	●	コントロール電源	-	-	-	通報
9	●	電圧異常	-	-	-	通報
10	●	水位計故障	-	-	-	通報

警報リスト

※設定はAレベルユーザー限定

「編集」をクリックして
設定を変更

メール通報設定状態
 通報:メール通報実行
 停止:メール通報停止

メール通報設定を実行・解除した際は
関係者にメールで何時誰が実行・解除
したかが通知されます。

No	状態	警報名称	通報停止時刻	通報再開時刻	停止担当者	設定
1	●	No.1ポンプ故障	-	2018年04月10日 12時15分	-	停止
2	●	No.2ポンプ故障	-	-	-	通報
3	●	異常高水位	-	-	-	通報
4	●	レベル異常	-	-	-	通報
5	●	No.1ポンプ異常動作	-	-	-	通報
6	●	No.2ポンプ異常動作	-	-	-	通報
7	●	ドア不正開放	-	-	-	通報
8	●	コントロール電源	-	-	-	通報
9	●	電圧異常	-	-	-	通報
10	●	水位計故障	-	-	-	通報

「編集」をクリック後「通報」をクリック
すると「停止」表示となり、通報再開
時刻設定が表示します。
設定した時間後、自動解除されメール
通報が行われます。

通報再開時刻を指定した後「登録」を
クリックして設定を実行します。
※確認画面にてID・パスワードを入力

何時誰が通報を停止したかが表示
されます。

No	状態	警報名称	通報停止時刻	通報再開時刻	停止担当者	設定
1	●	No.1ポンプ故障	2018年04月10日 11時17分	2018年04月10日 12時15分	伊藤隆雄(株) 管理者	停止
2	●	No.2ポンプ故障	-	-	-	通報
3	●	異常高水位	-	-	-	通報
4	●	レベル異常	-	-	-	通報
5	●	No.1ポンプ異常動作	-	-	-	通報
6	●	No.2ポンプ異常動作	-	-	-	通報
7	●	ドア不正開放	-	-	-	通報
8	●	コントロール電源	-	-	-	通報
9	●	電圧異常	-	-	-	通報
10	●	水位計故障	-	-	-	通報

通報停止中の項目は、再度「編集」を
クリック後「停止」ボタンをクリックし、
「通報」表示にした後「登録」をクリッ
クすることで解除されます。



「編集」クリック後
「停止」をクリックし
「通報」に切り替え
ます。



「通報」に切り替え
後「登録」をクリッ
クし解除します。